Certificado de Conformidad

Certificado de conformidad: Eficiencia energética

Certificado Número:	**CP-00325**

Fecha de emisión	11-12-2020
Número de solicitud relacionada	0414
Fecha de la solicitud relacionada	07-12-2020
Norma aplicable	EN 14825:2016, EN 12102-1:2017
Esquema de certificación	Tipo 2
Documento Normativo: Decreto Supremo o reglamento técnico	Decreto supremo 009-2017-EM/ Anexo 8A y 8B
☐ Nombre del fabricante o ☒ Nombre del importador solicitante	Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A.
☐ Dirección del fabricante o ☒ Dirección importador solicitante	Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo, Lima.

Identificación del producto

Denominación técnica	Aire acondicionado tipo Split
Descripción general	Aire acondicionado tipo Split INVERTER con función de refrigeración
Marca (s)	WURDEN
Modelo o tipo	MSBD-24DN
País de origen	China
Tamaño de la muestra	1 unidad
Razón social de la fábrica	GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd
Dirección de la fábrica	Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, 528311, Guangdong, China

Otros antecedentes:

Laboratorio interviniente:	*Informe de ensayos N°:*	*Fecha de emisión del informe de ensayos:*
DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. Guangzhou Branch	4363206.51	25/05/2020

Uso del producto

X	Doméstico		Comercial		Industrial		Otro

Conformidad y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de conformidad de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. El presente certificado queda condicionado a vigilancia anual según artículo 7.2.1 del D.S 009-2017-EM. **La validez del certificado es hasta 11/12/2023**

Fecha de certificación inicial: 11/12/2020
Fecha de validez del certificado: 11/12/2023
Fecha de próxima Vigilancia: 11/12/2021

Información específica del producto certificado

Aire acondicionado	**Valor declarado**	**Valor medido**
Clase eficiencia energética refrigeración	A	A
Potencia de refrigeración (kW)	6,7 kW	6,733 kW
Factor de eficiencia energética estacional en refrigeración	5,6	5,62
Clase eficiencia energética calefacción	No aplica	No aplica
Potencia de calefacción (kW)	No aplica	No aplica
Coeficiente de rendimiento estacional en calefacción	No aplica	No aplica
Consumo de energía refrigeración	419 kWh/año	419,65 kWh/año
Consumo de energía calefacción	No aplica	No aplica

Firma

Responsable técnico Ing. Gabriel Morales Silva
Fecha 11-12-2020